

**Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования**

дом детского творчества
347060 Ростовская область
Тацинский район
ст.Тацинская
пер.Пионерский 23
ИНН 6134008010
тел./факс 8(86397) 2-13-42
ddttacina@mail.ru
www.domtacina.ucoz.ru

Начальнику ОНДиПР по Тацинскому
району майору внутренней службы
Сафошкину В.В.

11.08.2022 г № 156

Отчет об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Во исполнение предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 28.04.2021г. № 13/1/1 муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования дому детского творчества были устранены следующие нарушения законодательства, указанные в акте проверки:

П.1. Произведена проверка имеющихся огнетушителей (акт выполненных работ №165 от 15.03.2022).

П.3. Бумажные обои в отделке не применяются.

П.4. Сгораемые декорации на полу и стенах эвакуационного пути удалены.

П.5. Помещение гардероба отделено от остальной части здания противопожарной преградой – установлена противопожарная дверь (акт выполненных работ №456 от 18.07.2022).

П.6. Обработана огнезащитным составом драпировка сцены (акт выполненных работ №455 от 18.07.2022).

П.7. В учебном корпусе оборудовано аварийное эвакуационное освещение (акт выполненных работ №453 от 18.07.2022).

П.10,14,16. В соответствии с консультацией организации обслуживающей АПС оборудовать вывод светового и звукового сигнала о возникновении пожара на контрольное устройство, расположенное в помещении дежурного персонала в основном здании не представляется возможным. Сигнал выводится на пульт дежурного пожарной охраны.

П.11. Помещение кладовой в кабинете №5 отделено от остальной части здания противопожарной преградой – установлена противопожарная дверь (акт выполненных работ №456 от 18.07.2022).

П.12. Проведен инструктаж с сотрудниками по пожарной безопасности, в том числе о необходимости обесточивания бытовых электроприборов 16.12.2021, 31.05.2022, о чем имеются записи в журнале инструктажей.

П.13. Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций здания котельной (акт выполненных работ №455 от 18.07.2022).

П.15,22,23 Разработан проект на АПС и СОУЭ на здание котельной, помещение гаражей (акт выполненных работ №457 от 18.07.2022).

П.17. Проведен инструктаж с сотрудниками по пожарной безопасности, в том числе о необходимости обесточивания бытовых электроприборов 16.12.2021, 31.05.2022, о чем имеются записи в журнале инструктажей.

П.18. Датчик автоматической пожарной сигнализации в помещении столярной мастерской приведен в рабочее состояние по результатам техобслуживания.

П.19,21. Разработан проект на АПС и СОУЭ на здание склада, помещение костюмерной (акт выполненных работ №457-от 18.07.2022).

П.20. Установлены защитные плафоны на светильниках в здании мастерских.

П.24. Здание склада различных материалов не эксплуатируется, планируется к сносу.

Приложение на 5 листах.

Директор МБОУ ДО ДДТ



О.В. Гончарова